

Certificado de Ensayos

EMPRESAS	CUENCA ARTESANOS DE LA MADERA S.C.L CARPINTERIA VERGARA S.COOP. DE CLM
DIRECCIONES	CTRA. VALVERDE-CUENCA Km 32.500. 16120 VALERO DE ABAJO (CUENCA) CTRA. CUENCA-ALBACETE Km 32.500. 16120 VALERO DE ABAJO (CUENCA)
Nº CERTIFICADO	24100

**VENTANA DE MADERA
OSCILOBATIENTE DOS HOJAS
(1.400 x 2.150) mm**

REF. «VENTANA EUROPEA 68 AIRE 12»

ENSAYO	RESULTADO
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)	CLASE 4
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 5A
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12211:2000)	CLASE C5
CAPACIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (UNE-EN 14609:2004)	APTO

FECHA 09 de febrero de 2010

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Miguel Mateos
Resp. Envolvertes Arquitectónicas